



	Lichtschalter	AU	Außenluft	RDG	Revisionsdeckel mit Griff
	Reparaturschalter	ZU	Zuluft	PB	Platte mit Bügelverschluss
	Beleuchtung	AB	Abluft	RTB	Revisionsstüre mit Bügelverschluss
	Luftrichtung	FO	Fortluft	RTH	Revisionsstüre mit Hebelverschluss
				RTHD	Revisionsstüre mit Doppelhebelverschluss
				RTHV	Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschluss

Abmessungen beim Ventilatorausblas +/- 30 mm
 Flansche für Kanalanschlüsse 30 mm SBM-Rahmen
 Angabe der Transporteinheiten als Lx (x= Einheit Nummer)
 Plattentauscher und Rotationstauscher immer 1 Einheit, bei geteiltem
 Rotationstauscher ist auch das Gehäuse in 2 Liefereinheiten geteilt

Tür-Darstellung nur symbolisch,
 Anschlag-Ausführung kann abweichend
 links oder rechts sein



Vorabzug	geprüft und genehmigt	Index	Datum:	Änderung	Kunde:	Proj. Nr.: Nova RLT		
					Standort:	Lfd. Nr.: 08042102		
					Kom.: Nova RLT	Position:	Sachb.: Luca Sättele	
					Anlage: BG 80, Außen, Re, RT, Heizer., el-mech	Anzahl: 1	gez.:	Datum: 13.07.2026
					Typ: WK8/17-80/3/S/RT	Maßstab: 1:56	Zchnng.-Nr.:	Gewicht: 2547 Kg



Technisches Datenblatt



NOVA

Kunde
Projekt **Nova RLT**
Position
Anlage **BG 80, Außen, Re, RT, Heizer., el-mech**
Projekt Nr. **Nova RLT** lfd. Nr. **08042102**
Von Datum **05.05.2026**
Sachbearbeiter **Luca Sättele** Telefon [DW]
Agent

Telefon **0771/803-0**
E-Mail **Info@nova-klima.de**
www.nova-klima.de

E-Mail **luca.saettele@nova-klima.de**
Bearbeitungsstand Angebot
13.07.2026

Serie **Universal II** Zertifizierung / Ausführung = **Dachgerät VDI 6022**
Energieeffizienz-Klasse = **A** **Erp 2018 gem. Durchführungs-Verordnung 1253/2014/EU erfüllt**
Typ gemäß EU-Verordnung **ZLA / NWLA**
Spez. Vent. Leist. SFPint [W/(m³/s)] **823** Äußere Lecklufrate bei -400 Pa [%] **0,44**
Interner Druckverlust [Pa] **513** Äußere Lecklufrate bei +400 Pa [%] **0,45**
Zuluft Ventilator-Systemwirkungsgrad [%] **59,07** Innere Lecklufrate bei 250 Pa [%] **8,00**
Abluft Ventilator-Systemwirkungsgrad [%] **65,45**
Antriebsart **drehzahl geregelt**

Gerätedefinition	Zuluft	Allgemeine Daten
Baugröße WK8/17-80/3/S/RT		<u>Gehäuse:</u>
Anzahl der Geräte 1		Dicke [mm] 55, P60VU 0,75 / 1,00 / 0,75
Länge [mm] 5735 Breite [mm] 1694 Höhe [mm] 854		Paneel innen verzinktes Stahlblech
Gewicht [Kg] 1594		Paneel innen Boden verzinktes Stahlblech
Luftmenge [m³/h] 8.000		Paneel aussen verzinkt beschichtet RAL 7035
Luftgeschw. im Gerätequer. [m/s] 2,0 Klasse V3		Profile VZ vollummantel Farbe RAL 7046

Gehäusedaten gem. EN 1886 (MB):

Profil : Hohlkammer-Kunststoffprofil mit Stahlarmierung
Isolierung : Mineralfaser 100 kg/m³ Raumgewicht vollflächig verklebt, Brandklasse A1 nach DIN4102
Korrosionsklasse : C4 (lang – 480 h)- bei beschichtet RAL 7035 gem. DIN EN ISO 12944
Thermische Isolierung : T2 (M) / Thermischer Brückenfaktor : TB1 (M)
Mechanische Stabilität : D1 (M) / Gehäuse-Leckage : L1 (M)

Ausdruck der Komponenten immer in Luftrichtung

Ansaug- / Ausblassektion		14 R	L: 1360.5 m	Geh. Innen	VZ	356 Kg	Delta P	28 Pa	
Revisionstür mit Hebelverschluss									
1 Set	Tür-Feststellvorrichtung						Montiert		
Jalousieklappe		AU	Anordnung innenliegend			Montiert	Ja		
Lamellen parallel zur kurzen Seite									
Angetrieben durch		Stellhebel Auf Bedienseite							
Luftmenge [m³/h]		8.000							
Luftgeschwindigkeit [m/s]		4,95		Drehmoment je Stellhebel [Nm]		3			
Ausführung		luftdicht nach DIN 1946			Material Lamellen / Rahmen		AL	/ AL	
gemäß DIN 1946 Teil 4, mit Zahnradanordnung außerhalb vom Luftstrom									
Ansaug-/Ausblashaube		verzinkt beschichtet		mit Vogelschutzgitter		Luftgeschw.	3,04 m/s	Montiert	Ja
Farbe außen		RAL 7035							
Tropfwanne		Qualität V2A		Ablauf seitlich		Ablaufgröße	1 1/4 "		

Angebot		Nova RLT	lfd. Nr.	080421	Anlage	BG 80, Außen, Re, RT, Heize					Seite		2 / 8		
Filter					8 R	L:	747 mm	Geh. Innen	VZ	134 Kg	Delta P	129 Pa			
Hersteller		Volz	Typ		V F7-500		Filterfläche [m²]			11,80					
							Taschenlänge [mm]			500					
Anfangsdruck [Pa]		79					Zellen Stk x Größe HxB [mm]			2 x	592 x	592			
Enddruck [Pa]		179								1 x	592 x	287			
Luftmenge [m³/h]		8.000													
Energieeffizienz-Klasse		E					Jahresenergieverbrauch [kWh/a]			1.225					
Filtermedium		Montiert													
Wenn die Filterdruckdifferenz 100 Pa über dem End-Druck liegt muss gegebenenfalls die Luftmenge reduziert werd														dadurch entstehende mechanische Schäden am Filteraufnahmeahmen unterliegen nicht der Gewährleistung	
Filterbedienung				ausbaubar durch Wartungssektion											
Material Filteraufnahmeahmen		V2A													
Filtertaschen mit reinluftseitiger Dichtung															
gem. DIN EN ISO 16890		ePM1 55%					entspricht gem. Messung: ePM1: 59 %			ePM2,5: 70 %		ePM10: 90 %			
1 Stk.		Differenzdruckanzeige digital NOVA-P analog 0-10V vorprogrammiert									Montiert				
1 Set		Messstutzen gemäß VDI 6022									Montiert				
		Taschenfilter-Einfassungsrahmen aus Kunststoff													

Schalldämpfer					7 R	L:	706.5 mm	Geh. Innen	VZ	146 Kg	Delta P	29 Pa			
Kulissentype		KUL-EMB-230-83-5		1567x663x550	VZ/0.6	Frq. [Hz]		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Luftmenge m³/h		8.000				ABS [dB]		5,0	8,0	16,0	24,0	33,0	27,0	21,0	17,0
Spaltbreite [mm]		83,0				Strömungsrauschen [LwA dB(A)]		38,0							
Ausführung		Glasseide				Luftgeschw. im Spalt [m/s]		8,08							
Kulissenanzahl:		5	Kulissenbreite:		230,0 mm	Kulissenlänge:		550,0 mm			Kulissenhöhe:		663,0 mm		
1 Set		Schalldämpfer-Kulissenrahmen verzinkt						VZ				Montiert			
Platte mit Bügelverschluss															

Angebot		Nova RLT		Ifd. Nr.		080421		Anlage		BG 80, Außen, Re, RT, Heize		Seite		3 / 8					
Rotationstauscher im Gehäuse				14 R		L:		1414 mm		Geh. Innen		VZ				Delta P		209 Pa	
				Typ		RRU(eco)-P-E16-1450/1450-1400												kZ	
<u>Heizkonditionen</u>				<u>Kühlkonditionen</u>															
Abluft [m³/h]		8.000				Abluft [m³/h]		8.000											
Eintritt [°C]		20,00		Feuch. [%]		50,0		Eintritt [°C]		22,00		Feuch. [%]		50,0					
Austritt [°C]		-2,50		Feuch. [%]		95,0		Austritt [°C]		29,50		Feuch. [%]		32,0					
Zuluft [m³/h]		8.000				Zuluft [m³/h]		8.000											
Eintritt [°C]		-12,00		Feuch. [%]		90,0		Eintritt [°C]		32,00		Feuch. [%]		40,0					
Austritt [°C]		13,00		Feuch. [%]		49,0		Austritt [°C]		24,60		Feuch. [%]		62,0					
Ges. rückgew. Leistung [kW]		89,62				Ges. rückgew. Leistung [kW]		20,19											
Sens. rückgew. Leistung [kW]		67,51				Sens. rückgew. Leistung [kW]		20,19											
Rückwärmzahl [%]		78,2				Rückwärmzahl [%]		74,4											
Rückfeuchtezahl [%]		54,8				Rückfeuchtezahl [%]													
<u>EN 13053 A1 / EN 308</u>				<u>Werte Prüf-Bedingungen EN 308</u>															
Temperaturwirkungsgrad		78,30				bei einer Außenlufttemp. von 5° C													
Energieeffizienz		75,40				bei einer Ablufttemp. von 25° C													
Ersatzmaßnahme nach GEG		Ja				Zulufttemperatur [° C]		20,66											
Wärmerückgewinnungsklasse		H1				Leistung [kW]		41,97											
Leistungsindex		27,25				Druckverlust trocken [Pa]		215		gesamt für Zu- und Abluft									
Reglertyp		MICROMAX 180										Spülkammer				keine °			
Rotationswärmetauscher in nicht geteilter Ausführung																			
Rotationswärmetauscher-Gehäuse als eine Liefereinheit, keine Gehäuse Trennung zwischen Zu- und Abluft																			
2 Set		Messstutzen gemäß VDI 6022										Montiert							
Regler Lieferung lose und ohne Verdrahtung																			
Revisionsdeckel mit Griff																			
Revisionsdeckel mit Griff																			
Revisionsdeckel mit Griff																			
Revisionsdeckel mit Griff																			

Angebot										Nova RLT										lfd. Nr.										080421										Anlage										BG 80, Außen, Re, RT, Heize										Seite										4 / 8																			
Ventilator, freilaufendes Rad										9 R										L:										893.5 mm										Geh. Innen										VZ										200 Kg										Delta P																			
Zuluft																				EC-Motor										E11233										1																																																	
Ventilator										1 St.										EBM-Papst										VBH0400CTRNS										Ansteuerung mit 0 - 10 V Signal																																																	
Luftmenge [m³/h]										8.000										Schutz										IP55																																																											
Externe Press. [Pa]										300										Isolationsklasse										F																																																											
Ext. Druckanteil Saugseite [%]										33										Leistung [kW]										3,600																																																											
Dyn. Pres. [Pa]										139										Drehzahl [1/min]										3.430										bei 10 Volt Steuerspannung																																																	
Tot. Pres. [Pa]										892										Strom [A]										5,50																																																											
Drehzahl [1/min]										3.147 / 3.430										max.										Spannung [V]										3x400 / 50																																																	
																														Wirkungsgrad Klasse										IE5																																																	
Ventilator-Systemwirkungsgrad										siehe Kopfdaten																																																																															
stat. Laufradwirkungsgr. des Vent. [%]										67,2																																																																															
Wirkungsgradoptimum [%]										74,4																				Max. Ausgangssignal an der Volumenstromanzeige NOVA-V																																																											
Spez. Ventilatorleist. SFPv [W/(m³/s)]										SFP3 / 1.106																				entsprechen einem Volumenstrom von [m³/h]										9600																																																	
Leistungsklasse										P1																				Eingabe k-Wert am NOVA-V [5.000Pa]										190																																																	
Lieferklasse										1																																																																															
SFPv-Wert nach EN16798-3																																																																																									
Ventilator Oktavband Schallleistung Lw [dB]																				Summen-																																																																					
																				Pegel in																				Steuerspannung beim Betriebspunkt [V]										9,00																																							
Mitten-Frq. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000																				dB(A)																				max. Steuerspannung [V]										10																																							
Ansaug										65,3 67,5 79,3 78,8 75,5 72,9 82,7 81,4 86,5																				Wirkleistung elektr. Pm/Pmref [kW]										2,78 / 3,50																																																	
Austritt										68,2 70,6 81,9 81,3 82,7 80,8 84,1 83,7 89,7																				Wirkdruck [Pa]										1.773																																																	
Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166																														Düsenbeiwert je Ventilator										190																																																	
1 Set										Druckentnahmebohrung mit Druckschlauch nach außen geführt																				Montiert																																																											
1 Stk.										Volumenstromanzeige NOVA-V analog 0-10V vorprogrammiert																				Montiert																																																											
										Ventilortrennwand verzinkt																																																																															
1 Stk.										Klemmkasten für Ventilatoren JB PS A																				Montiert																																																											
										EC-Motor Anschlussbild 21RP4																																																																															
Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.																																																																																									
1 Set										Tür-Feststellvorrichtung																				Montiert																																																											
										Zugangs-Tür Ventilator werkzeuggesteuert, gem. ISO 12100 kein zusätzlicher Berührungsschutz erforderlich																																																																															
Reparaturschalter Kraftstrom																																																																																									
Poleanzahl										3										plus 2 Hilfskontakte, 1 Öffner und 1 Schließer																																																																					
Typ										RLT20/3 - ÖS										Schutz										IP65										Leistung [kW]										7,500										Strom [A]										20,00																			
Anzahl Reparaturschalter:																																																																																									
Erhitzer										3 R										L:										280 mm										Geh. Innen										VZ										94 Kg										Delta P										44 Pa									
Luftmenge [m³/h]										8.000										Medium										Wasser										Materialien:																																																	
Luftgeschwindigkeit [m/s]										2,66										Med. Menge [l/s]										1,7000										Lamellen										AL																																							
Luft ein [°C]										13,00										Med. ein [°C]										45,00										Rohr										CU																																							
Feuchte [%]										49,0										Med. aus [°C]										40,00										Sammler										CU																																							
Luft aus [°C]										26,00										Med. Druckverlust [kPa]										9,60										Rahmen										VZ																																							
Feuchte [%]										22,0										Inhalt [ltr]										8,700										Führungen										AL																																							
Leistung [kW]										35,24										Druckabfall dpv100 [kPa]										6,00																																																											
Rohr										3										Kreisläufe										24										Lamellenabstand [mm]										4,00										Anschluß ein/aus '										1 1/4																			
in LR rechts																														abgewinkelt										Nein																																																	
Platte mit Bügelverschluss																																																																																									

Erhitzer				3 R	L: 280 mm	Geh. Innen	VZ	94 Kg	Delta P	44 Pa
Luftmenge [m³/h]	8,000	Medium			Wasser	Materialien:				
Luftgeschwindigkeit [m/s]	2,66	Med. Menge [l/s]			1,7000	Lamellen		AL		
Luft ein [°C]	13,00	Med. ein [°C]			45,00	Rohr		CU		
Feuchte [%]	49,0	Med. aus [°C]			40,00	Sammler		CU		
Luft aus [°C]	26,00	Med. Druckverlust [kPa]			9,60	Rahmen		VZ		
Feuchte [%]	22,0	Inhalt [ltr]			8,700	Führungen		AL		
Leistung [kW]	35,24	Druckabfall dpv100 [kPa]			6,00					
Rohr 3 in LR rechts	Kreisläufe 24	Lamellenabstand [mm] 4,00			Anschluß ein/aus 'Nein				1 1/4	
Platte mit Bügelverschluss										

Angebot	Nova RLT	lfd. Nr.	080421	Anlage	BG 80, Außen, Re, RT, Heize			Seite	5 / 8
Leerteil				3 R	L: 333.5 mm	Geh. Innen	VZ	63 Kg	Delta P
Revisionsdeckel mit Griff									
Entkoppelter Anschlussrahmen		AL	Abmessungen	Breite	1503 mm	Höhe	663 mm	Montiert	Ja

Schallleistung [dB]					Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166 (De)				
Mitten-Frq. [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Summenpegel [dB(A)]
Ansaug	55,9	54,8	57,4	48,0	36,1	38,3	53,7	56,4	58,8
Austritt	67,2	69,6	80,9	79,3	80,7	78,8	82,1	81,7	87,7
Neben Gerät max.	56,9	52,2	61,5	59,6	54,5	48,8	47,4	39,0	60,4
Hüllfläche gem. DIN EN ISO 3746	62,6	58,2	67,5	65,3	59,1	53,3	53,5	44,8	65,8

Gerätedefinition				Abluft		Allgemeine Daten			
Baugröße		WK8/17-80/3/S/RT				<u>Gehäuse:</u>			
Anzahl der Geräte		1				Dicke [mm]		55, P60VU 0,75 / 1,00 / 0,75	
Länge [mm]	5734	Breite [mm]	1694	Höhe [mm]	854	Paneel innen		verzinktes Stahlblech	
Gewicht [Kg]		951				Paneel innen Boden		verzinktes Stahlblech	
Luftmenge [m³/h]		8.000				Paneel aussen		verzinkt beschichtet RAL 7035	
Luftgeschw. im Gerätequer. [m/s]		2,0		Klasse	V3	Profile	VZ	vollummantel Farbe RAL 7046	
<u>Gehäusedaten gem. EN 1886 (MB):</u>									
Profil : Hohlkammer-Kunststoffprofil mit Stahlarmierung									
Isolierung : Mineralfaser 100 kg/m³ Raumgewicht vollflächig verklebt, Brandklasse A1 nach DIN4102									
Korrosionsklasse : C4 (lang – 480 h)- bei beschichtet RAL 7035 gem. DIN EN ISO 12944									
Thermische Isolierung : T2 (M) / Thermischer Brückenfaktor : TB1 (M)									
Mechanische Stabilität : D1 (M) / Gehäuse-Leckage : L1 (M)									
Ausdruck der Komponenten immer in Luftrichtung									

Ansaug- / Ausblassektion	8 R	L: 800.5 mm	Geh. Innen	VZ	156 Kg	Delta P		
Revisionstür mit Hebelverschluss								
1 Set	Tür-Feststellvorrichtung					Montiert		
<u>Entkoppelter Anschlussrahmen</u>	AL	Abmessungen	Breite	1503 mm	Höhe	663 mm	Montiert	Ja

Filter		7 R	L: 706.5 mm	Geh. Innen	VZ	148 Kg	Delta P	129 Pa
Hersteller	Volz	Typ	V F7-500		Filterfläche [m²]	11,80		
					Taschenlänge [mm]	500		
Anfangsdruck [Pa]	79			Zellen Stk x Größe HxB [mm]	2 x	592 x	592	
Enddruck [Pa]	179				1 x	592 x	287	
Luftmenge [m³/h]	8.000							
Energieeffizienz-Klasse	E			Jahresenergieverbrauch [kWh/a]	1.225			
Filtermedium	Montiert							
Wenn die Filterdruckdifferenz 100 Pa über dem End-Druck liegt muss gegebenenfalls die Luftmenge reduziert werd dadurch entstehende mechanische Schäden am Filteraufnahmerahmen unterliegen nicht der Gewährleistung								
Filterbedienung	ausbaubar durch Wartungssektion							
Material Filteraufnahmerahmen	VZ							
Filtertaschen mit reinluftseitiger Dichtung								
gem. DIN EN ISO 16890	ePM1 55%	entspricht gem. Messung: ePM1: 59 %			ePM2,5: 70 %	ePM10: 90 %		
1 Stk.	Differenzdruckanzeige digital NOVA-P analog 0-10V vorprogrammiert						Montiert	
1 Set	Messstutzen gemäß VDI 6022						Montiert	

Rotationstauscher im Gehäuse	14 R	L: 1414 mm	Geh. Innen	VZ		Delta P	198 Pa
-------------------------------------	-------------	-------------------	------------	-----------	--	---------	---------------

Angebot		Nova RLT		lfd. Nr.	080421		Anlage	BG 80, Außen, Re, RT, Heize		Seite 6 / 8		
Ventilator, freilaufendes Rad				10 R		L:	986.5 mm		Geh. Innen	VZ	216 Kg	Delta P
Abluft				EC-Motor				E11233		1		
Ventilator				1 St.		EBM-Papst		VBH0450CTRNS		Ansteuerung mit 0 - 10 V Signal		
Luftmenge [m³/h]				8.000		Schutz				IP55		
Externe Press. [Pa]				300		Isolationsklasse				F		
Ext. Druckanteil Saugseite [%]				33		Leistung [kW]				3,050		
Dyn. Pres. [Pa]				89		Drehzahl [1/min]				2.690 bei 10 Volt Steuerspannung		
Tot. Pres. [Pa]				782		Strom [A]				4,70		
Drehzahl [1/min]				2.467 / 2.690		max.		Spannung [V]		3x400 / 50		
								Wirkungsgrad Klasse		IE5		
Ventilator-Systemwirkungsgrad siehe Kopfdaten												
stat. Laufradwirkungsgr. des Vent. [%]				74,6								
Wirkungsgradoptimum [%]				72,1		Max. Ausgangssignal an der Volumenstromanzeige NOVA-V						
Spez. Ventilatorleist. SFPv [W/(m³/s)]				SFP2 / 977		entsprechen einem Volumenstrom von [m³/h]						
Leistungsklasse				P1		Eingabe k-Wert am NOVA-V [5.000Pa]						
Lieferklasse				1		232						
SFPv-Wert nach EN16798-3												
Ventilator Oktavband Schallleistung Lw [dB]								Summen-				
								Pegel in		Steuerspannung beim Betriebspunkt [V]		
Mitten-Frq. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000								dB(A)		8,80		
Ansaug								68,1 68,1 73,3 73,0 72,3 72,5 80,8 73,9 83,5		max. Steuerspannung [V]		
Austritt								72,9 70,3 77,4 76,9 80,2 78,2 82,0 75,6 86,5		10		
Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166										Wirkleistung elektr. Pm/Pmref [kW]		
										2,33 / 3,26		
										Wirkdruck [Pa]		
										1.189		
										Düsenbeiwert je Ventilator		
										232		
1 Set		Druckentnahmebohrung mit Druckschlauch nach außen geführt								Montiert		
1 Stk.		Volumenstromanzeige NOVA-V analog 0-10V vorprogrammiert								Montiert		
		Ventilatorrennwand verzinkt										
1 Stk.		Klemmkasten für Ventilatoren JB PS A								Montiert		
		EC-Motor Anschlussbild 21RP4										
Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.												
1 Set		Tür-Feststellvorrichtung								Montiert		
Zugangs-Tür Ventilator werkzeuggesteuert, gem. ISO 12100 kein zusätzlicher Berührungsschutz erforderlich												
Reparaturschalter Kraftstrom												
Poleanzahl		3		plus 2 Hilfskontakte, 1 Öffner und 1 Schließer								
Typ		RLT20/3 - ÖS		Schutz		IP65		Leistung [kW]		7,500		Strom [A]
Anzahl Reparaturschalter:		20,00										

Schalldämpfer			7 R	L: 653 mm	Geh. Innen VZ				148 Kg	Delta P		29 Pa
Kulissentype KUL-EMB-230-83-5 1567x663x550 VZ/0.6			Frq. [Hz]		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Luftmenge m³/h 8.000			ABS [dB]		5,0	8,0	16,0	24,0	33,0	27,0	21,0	17,0
Spaltbreite [mm] 83,0			Strömungsrauschen [LwA dB(A)]		38,0							
Ausführung Glasseide			Luftgeschw. im Spalt [m/s]		8,08							
Kulissenanzahl: 5		Kulissenbreite: 230,0 mm		Kulissenlänge: 550,0 mm		Kulissenhöhe: 663,0 mm						
1 Set	Schalldämpfer-Kulissenrahmen verzinkt				VZ				Montiert			
Platte mit Bügelverschluss												

Angebot	Nova RLT	lfd. Nr.	080421	Anlage	BG 80, Außen, Re, RT, Heize	Seite 7 / 8			
Ansaug- / Ausblassektion		12 R	L:	1173.5 m	Geh. Innen	VZ	283 Kg	Delta P	28 Pa
Revisionstür mit Hebelverschluss									
1	Set	Tür-Feststellvorrichtung					Montiert		
Jalousieklappe		FO		Anordnung innenliegend			Montiert	Ja	
Lamellen parallel zur kurzen Seite		Stellhebel Auf Bedienseite							
Angetrieben durch									
Luftmenge [m³/h]		8.000		Drehmoment je Stellhebel [Nm] 3					
Luftgeschwindigkeit [m/s]		4,95							
Ausführung		luftdicht nach DIN 1946							
gemäß DIN 1946 Teil 4, mit Zahnradanordnung außerhalb vom Luftstrom				Material Lamellen / Rahmen			AL	/ AL	
Ansaug-/Ausblashaube		verzinkt beschichtet		mit Vogelschutzgitter		Luftgeschw.	3,04 m/s	Montiert	Ja
Farbe außen		RAL 7035							

Schalleistung [dB]					Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166 (De)				
Mitten-Frq. [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Summenpegel [dB(A)]
Ansaug	63,1	63,1	67,3	66,0	64,3	64,5	72,8	65,9	75,6
Austritt	67,9	62,4	61,4	53,0	47,3	51,2	61,0	58,6	64,3
Neben Gerät max.	61,6	51,9	57,0	55,2	52,0	46,2	45,3	30,9	56,9
Hüllfläche gem. DIN EN ISO 3746	65,7	57,1	60,6	58,6	53,6	48,7	50,3	35,7	60,0

1	Set	Bodenversiegelung				nicht montiert
1	Set	Gerätedach wetterfest		VZB		Montiert
1	Stk.	Typenschild NOVA				Montiert
1	Set	Set Gehäuseverbindungen innen				nicht montiert
1		Verschließen der Ansaug-/Ausblasöffnungen mit Klebefolie				
1	Set	Hinweisschild für Filterwartung gemäß VDI 6022				

Abmessungen der Liefereinheiten ohne Höhe eventueller Gerätegrundrahmen und ohne überstehende Anbauteile					
Es sind die Abmessungen auf der Geräte-Zeichnung zu beachten					
<u>Liefereinheiten</u>	Nr.	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
	1	1694 mm	854 mm	1507 mm	304 Kg
	2	1694 mm	854 mm	2813 mm	647 Kg
	3	1694 mm	854 mm	2814 mm	636 Kg
	4	1694 mm	1708 mm	1414 mm	601 Kg
	5	1694 mm	854 mm	1507 mm	357 Kg

Angeführte Gewichte sind Leergewichte / Angeführte Fabrikate sind beispielhaft
Betriebsdruck Wasserwärmetauscher aus Cu/Al 16 bar
Verz. entspricht sendzimiervverzinkt / V2A entspricht Werkstoffnummer 1.4301
Die Oberfläche von verzinkten Blechen kann unterschiedliche Strukturen aufweisen. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung von beschichteten Blechen
Vorgenannte Farbangaben unterliegen den üblichen Farbtoleranzen.
Die Berücksichtigung von Grundrahmen / Gerätefüßen ist wegen der besseren Hinterlüftung des Gehäusebodens empfehlenswert
Die Luftaustritts-Daten des Kühlers beziehen sich nicht auf den Geräte-Austritt sondern auf den Zustand der gekühlten Luft direkt hinter dem Kühler.
Bei Geräten für Außenaufstellung ist es erforderlich, die Wannenabläufe und Siphons mit einem Frostschutz auszustatten
Bei bauseitigen internen Verrohrungen im Gerät sind die Gehäusewanddurchführungen eine bauseitige Leistung Verkabelung von einer Liefereinheit zur nächsten Liefereinheit auf der Baustelle sind bauseits umzusetzen
Falls Gehäusewanddurchführungen von NOVA geschuldet sind, sind die Angaben über die Örtlichkeit mit NOVA abzustimmen und mit Rückgabe der freigegebenen Auftragsbestätigung inkl. Datenblätter und Geräteskizzen zu benennen ansonsten kann die Ausführung der Wanddurchführungen nicht mehr durchgeführt werden.
Verbindliche Daten sind erst den Datenblättern und Skizzen der Auftragsbestätigung zu entnehmen
Bezugsgrößen: Luftdichte 1,2 kg/m³, Temperatur 20° C
Als Stand der Technik empfehlen wir die aktuelle RLT-Richtlinie zu beachten
Info im Internet unter www.rlt-geraete.de
Kurzzeichenerklärung der Materialausführung: VZ=verzinkt / VZL=verzinkt lackiert / VZB=verzinkt beschichtet
V2A=Edelstahl Werkstoffnummer 1.4301 / PP=Polypropylen
MB= Modellbox

Genauigkeitsklasse 1:

Volumenstrom +/- 2,5%, Druckerhöhung +/- 2,5%, Antriebsleistung +/- 3%, Wirkungsgrad +/- 2%

Genauigkeitsklasse 2:

Volumenstrom +/- 5%, Druckerhöhung +/- 5%, Antriebsleistung +/- 8%, Wirkungsgrad +/- 5%

Die Messungen für die Genauigkeitsklassen sind Prüfstandsmessungen

Die in den Datenblättern aufgeführten Parameter gelten nur für die angegebenen Luftmengen.

Wird das Gerät mit anderen Luftmengen betrieben, sind Einstellungen und Regel-Sequenzen entsprechend zu ändern.

Zu Ausführungsdetails siehe NOVA Gesamtkatalog Stand 10/2010

Soweit in den technischen Daten zum Ventilator nicht angegeben,

werden die Frequenzumrichter (auch bei Kompaktantrieben) nicht im Werk parametrier.

Hinweis: Bei der angegebenen Nennluftmenge sind Leckagen von Gehäuse und WRG nicht zusätzlich berücksichtigt. Diese sind bereits bei der Planung zu berücksichtigen.

Wir weisen darauf hin, dass Klima- und Lüftungsgeräte dem aktuell gültigen Gebäudeenergiegesetz (GEG) und den mitgeltenden Vorschriften entsprechen müssen (SFP 4 oder besser und Wärmerückgewinnung mind. Klasse H3 bei 4000 m³/h und mehr).

Lieferung ab 1.01.2016 / 1.01.2018 nur noch möglich, wenn die Anforderungen gem. 1253/2014/EU (Erp 2016 / 2018) erfüllt sind, dieses gilt innerhalb der EU

Unterlagen nicht an Dritte weiterleiten

Die Anforderungen aus dem Blitzschutzkonzept an die Elektroinstallation des RLT-Gerätes müssen nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4):2017-02 angegeben werden. Das RLT-Gerät einschließlich der Betriebsmittel muss im Blitzschutzbereich LBZ 0B installiert werden.

Bei Bedarf ist das Zu- und Abluftkanalsystem gebäudeseitig mit luftdichten Klappen auszustatten, um eine Rückströmung feuchter Raumluft bei Anlagenstillstand zu verhindern (Kondensatbildung bei Abkühlung).

Bei Gegenströmern, Kreuzgegenströmern und Wärmerädern sind Leckagen zwischen Zu- & Abluft bzw. Außen- & Fortluft konstruktionsbedingt vorhanden.