

Technisches Datenblatt



NOVA

Kunde
Projekt **Nova RLT**
Position
Anlage **BG 100, Innen, Li, RT, CO., el-mech**
Projekt Nr. **Nova RLT** lfd. Nr. **10031202**
Von Datum **05.05.2026**
Sachbearbeiter **Luca Sättele** Telefon [DW]
Agent

Telefon **0771/803-0**
E-Mail **Info@nova-klima.de**
www.nova-klima.de
E-Mail **luca.saettele@nova-klima.de**
Bearbeitungsstand Angebot
17.07.2026

Serie **Universal II** Zertifizierung / Ausführung = **Gerät für Innenaufstellung VDI 6022**
Energieeffizienz-Klasse = **A+** **Erp 2018 gem. Durchführungs-Verordnung 1253/2014/EU erfüllt**
Typ gemäß EU-Verordnung **ZLA / NWLA**
Spez. Vent. Leist. SFPint [W/(m³/s)] **794** Äußere Lecklufrate bei -400 Pa [%] **0,29**
Interner Druckverlust [Pa] **528** Äußere Lecklufrate bei +400 Pa [%] **0,30**
Zuluft Ventilator-Systemwirkungsgrad [%] **66,96** Innere Lecklufrate bei 250 Pa [%] **8,00**
Abluft Ventilator-Systemwirkungsgrad [%] **66,07**
Antriebsart **drehzahlgeregelt**

Gerätedefinition	Zuluft	Allgemeine Daten
Baugröße K11/20-100/K3/RT		<u>Gehäuse:</u>
Anzahl der Geräte 1		Dicke [mm] 55, P60VU 0,75 / 1,00 / 0,75
Länge [mm] 4149 Breite [mm] 1974 Höhe [mm] 1134		Paneel innen verzinktes Stahlblech
Gewicht [Kg] 1472		Paneel innen Boden verzinktes Stahlblech
Luftmenge [m³/h] 10.000		Paneel aussen verzinkt beschichtet RAL 7035
Luftgeschw. im Gerätequer. [m/s] 1,5 Klasse V1		Profile VZ vollummantel Farbe RAL 7046

Gehäusedaten gem. EN 1886 (MB):

Profil : Hohlkammer-Kunststoffprofil mit Stahlarmierung
Isolierung : Mineralfaser 100 kg/m³ Raumgewicht vollflächig verklebt, Brandklasse A1 nach DIN4102
Korrosionsklasse : C4 (lang – 480 h)- bei beschichtet RAL 7035 gem. DIN EN ISO 12944
Thermische Isolierung : T2 (M) / Thermischer Brückenfaktor : TB1 (M)
Mechanische Stabilität : D1 (M) / Gehäuse-Leckage : L1 (M)

Ausdruck der Komponenten immer in Luftrichtung

Ansaug- / Ausblassektion	5 R	L: 520.5 mm	Geh. Innen	VZ	131 Kg	Delta P	2 Pa
Revisionstür mit Hebelverschluss							
Jalousieklappe	AU					Montiert	Ja
Lamellen parallel zur langen Seite							
Angetrieben durch	Stellhebel Auf Bedienseite						
mit Iso-Abdeckung							
Luftmenge [m³/h]	10.000	Abmessungen	Breite	1783 mm	Höhe	943 mm	
Luftgeschwindigkeit [m/s]	1,65	Drehmoment je Stellhebel [Nm]			12		
Ausführung	luftdicht nach DIN 1946			Material Lamellen / Rahmen		AL	/ AL
gemäß DIN 1946 Teil 4, mit Zahnradanordnung außerhalb vom Luftstrom							

Angebot		Nova RLT	lfd. Nr.	100312	Anlage	BG 100, Innen, Li, RT, CO., el		Seite 2 / 8	
Filter			5 R	L:	520.5 mm	Geh. Innen	VZ	130 Kg	Delta P 107 Pa
Hersteller	Volz	Typ	V F7-360			Filterfläche [m²]	15,30		
						Taschenlänge [mm]	360		
Anfangsdruck [Pa]	57					Zellen Stk x Größe HxB [mm]	3 x	592 x	592
Enddruck [Pa]	157						3 x	287 x	592
Luftmenge [m³/h]	10.000								
Energieeffizienz-Klasse	E					Jahresenergieverbrauch [kWh/a]	2.010		
Filtermedium	Montiert								
Wenn die Filterdruckdifferenz 100 Pa über dem End-Druck liegt muss gegebenenfalls die Luftmenge reduziert werd dadurch entstehende mechanische Schäden am Filteraufnahmerahmen unterliegen nicht der Gewährleistung									
Filterbedienung		ausbaubar durch Wartungssektion							
Material Filteraufnahmerahmen		VZ							
Filtertaschen mit reinluftseitiger Dichtung									
gem. DIN EN ISO 16890		ePM1 55%		entspricht gem. Messung: ePM1: 55 %		ePM2,5: 70 %		ePM10: 89 %	
1 Stk.	Differenzdruckanzeige digital NOVA-P analog 0-10V vorprogrammiert							Montiert	
1 Set	Messstutzen gemäß VDI 6022							Montiert	

Rotationstauscher im Gehäuse			14 R	L:	1414 mm	Geh. Innen	VZ		Delta P 207 Pa
			Typ	RHX-A16-1600-200-AL-C1-A-1650-1650-290-STM1-1					kZ
Heizkonditionen			Kühlkonditionen						
Abluft [m³/h]	10.000		Abluft [m³/h]	10.000					
Eintritt [°C]	20,00	Feuch. [%] 50,0	Eintritt [°C]	22,00	Feuch. [%] 50,0				
Austritt [°C]	-4,74	Feuch. [%] 98,0	Austritt [°C]	29,70	Feuch. [%] 31,6				
Zuluft [m³/h]	10.000		Zuluft [m³/h]	10.000					
Eintritt [°C]	-12,00	Feuch. [%] 90,0	Eintritt [°C]	32,00	Feuch. [%] 40,0				
Austritt [°C]	12,03	Feuch. [%] 48,0	Austritt [°C]	24,00	Feuch. [%] 63,8				
Ges. rückgew. Leistung [kW]	116,67		Ges. rückgew. Leistung [kW]	25,55					
Sens. rückgew. Leistung [kW]	88,10		Sens. rückgew. Leistung [kW]	25,55					
Rückwärmzahl [%]	75,09		Rückwärmzahl [%]	80,15					
Rückfeuchtezahl [%]	49,44		Rückfeuchtezahl [%]						
EN 13053 A1 / EN 308			Werte Prüf-Bedingungen EN 308						
Temperaturwirkungsgrad 79,46			bei einer Außenlufttemp. von 5° C						
Energieeffizienz 76,20			bei einer Ablufttemp. von 25° C						
Ersatzmaßnahme nach GEG Ja			Zulufttemperatur [° C] 20,892						
Wärmerückgewinnungsklasse H1			Leistung [kW] 52,63						
Leistungsindex 24,25			Druckverlust trocken [Pa] 215			gesamt für Zu- und Abluft			
Reglertyp STM1			Spülkammer keine °						
Rotationswärmetauscher-Gehäuse als eine Liefereinheit, keine Gehäuse Trennung zwischen Zu- und Abluft									
2 Set	Messstutzen gemäß VDI 6022							Montiert	
Regler Lieferung lose und ohne Verdrahtung									
Revisionsdeckel mit Griff									
Revisionsdeckel mit Griff									
Revisionsdeckel mit Griff									
Revisionsdeckel mit Griff									

Angebot		Nova RLT		lfd. Nr.		100312		Anlage		BG 100, Innen, Li, RT, CO., el		Seite		3 / 8					
Ventilator, freilaufendes Rad						8 R		L: 800.5 mm		Geh. Innen		VZ		227 Kg		Delta P			
Zuluft						EC-Motor						E15031		1					
Ventilator						1		St.		EBM-Papst		VBH0500CTTLS		Ansteuerung mit 0 - 10 V Signal					
Luftmenge [m³/h]						10.000						Schutz		IP55					
Externe Press. [Pa]						300						Isolationsklasse		F					
Ext. Druckanteil Saugseite [%]						33						Leistung [kW]		4,150					
Dyn. Pres. [Pa]						87						Drehzahl [1/min]		2.480				bei 10 Volt Steuerspannung	
Tot. Pres. [Pa]						767						Strom [A]		6,30					
Drehzahl [1/min]						2.127 / 2.480						max.		Spannung [V]		3x400 / 50			
														Wirkungsgrad Klasse		IE5			
Ventilator-Systemwirkungsgrad						siehe Kopfdaten													
stat. Laufradwirkungsgr. des Vent. [%]						74,9													
Wirkungsgradoptimum [%]						74,8													
Spez. Ventilatorleist. SFPv [W/(m³/s)]						SFP2 / 926						Max. Ausgangssignal an der Volumenstromanzeige NOVA-V entsprechen einem Volumenstrom von [m³/h]						12000	
Leistungsklasse						P1						Eingabe k-Wert am NOVA-V [5.000Pa]						290	
Lieferklasse						1													
SFPv-Wert nach EN16798-3																			
Ventilator Oktavband Schallleistung Lw [dB]										Summen-Pegel in									
Mitten-Frq. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000										dB(A)		Steuerspannung beim Betriebspunkt [V]						8,20	
Ansaug										65,6 73,7 74,3 72,7 71,4 70,7 76,5 71,0 80,4		max. Steuerspannung [V]						10	
Austritt										70,1 75,8 75,8 77,7 79,1 77,5 78,0 72,6 84,5		Wirkleistung elektr. Pm/Pmref [kW]						2,79 / 3,93	
Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166												Wirkdruck [Pa]						1.189	
												Düsenbeiwert je Ventilator						290	
1		Set		Druckentnahmebohrung mit Druckschlauch nach außen geführt												Montiert			
1		Stk.		Volumenstromanzeige NOVA-V analog 0-10V vorprogrammiert												Montiert			
Ventilatorrennwand verzinkt																			
1		Stk.		Klemmkasten für Ventilatoren JB PS A												Montiert			
EC-Motor Anschlussbild 21RP4																			
Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.																			
Zugangs-Tür Ventilator werkzeugbetätigt, gem. ISO 12100 kein zusätzlicher Berührungsschutz erforderlich																			
Reparaturschalter Kraftstrom																			
Poleanzahl		3		plus 2 Hilfskontakte, 1 Öffner und 1 Schließer															
Typ		RLT20/3 - ÖS				Schutz				IP65		Leistung [kW]		7,500		Strom [A]		20,00	
Anzahl Reparaturschalter:																			

Kombi-Wärmetauscher Kühlen/Heizen				6 R	L:	560 mm	Geh. Innen	VZ	210 Kg	Delta P	55 Pa
Kühlmodus											
Luftmenge [m³/h]	10,000	Medium				Wasser	Materialien:				
Luftgeschw. [m/s]	2,02	Med. Menge [l/s]				1,4300	Lamellen		AL		
Luft ein [°C]	24,00	Med. ein [°C]				7,00	Rohr		CU		
Feuchte [%]	63,8	Med. aus [°C]				12,00	Sammler		CU		
Luft aus [°C]	18,00	Med. Druck [kPa]				25,30	Rahmen		V2A		
Feuchte [%]	84,0	Inhalt [ltr]				14,100	Führungen		AL		
Leistung [kW]	30,04	Druckabfall dpv100 [kPa]				6,00					
Heizmodus											
Luft ein [°C]	12,03	Medium				Wasser					
Feuchte [%]	48,0	Med. Menge [l/s]				0,6500					
Luft aus [°C]	26,38	Med in [°C]				45,00					
Feuchte	20,0	Med out [°C]				27,10					
Leistung [kW]	48,61	Med. Druck [kPa]				5,40					
Rohr 3	Kreisläufe 11	Lamellenabstand [mm]	4,00								
in LR links		abgewinkelt		Nein							
Platte mit Bügelverschluss											
Revisionsdeckel mit Griff											
Tropfwanne		Qualität V2A	Ablauf seitlich				Ablaufgröße		1 1/4 "		
Tropfenabscheider		Modell T400	Lamellen	PPTV		Ausziehbar Ja		Führungen		V2A	
Der Druckverlust des Tropfenabscheiders von			19 [Pa]		ist im Druckverlust des Kühlers enthalten						

Ansaug- / Ausblassektion			3 R	L:	333.5 mm	Geh. Innen	VZ	77 Kg	Delta P
Revisionsdeckel mit Griff									
<u>Entkoppelter Anschlussrahmen</u>	AL	Abmessungen	Breite	1783 mm	Höhe	943 mm	Montiert	Ja	

Schalleistung [dB]										Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166 (De)
Mitten-Frq. [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Summenpegel [dB(A)]	
Ansaug	60,6	68,7	68,3	65,7	63,4	62,7	68,5	63,0	72,6	
Austritt	68,1	73,8	73,8	74,7	76,1	74,5	75,0	69,6	81,5	
Neben Gerät max.	58,8	57,4	55,4	56,0	50,9	45,5	41,3	27,9	56,4	
Hüllfläche gem. DIN EN ISO 3746	64,2	63,9	62,1	61,5	55,9	50,6	47,9	34,5	62,0	

Gerätedefinition		Abluft				Allgemeine Daten				
Baugröße		K11/20-100/K3/RT				<u>Gehäuse:</u>				
Anzahl der Geräte		1				Dicke [mm]		55, P60VU 0,75 / 1,00 / 0,75		
Länge [mm]		3495	Breite [mm]		1974	Höhe [mm]		1134	Paneel innen	verzinktes Stahlblech
Gewicht [Kg]		549				Paneel innen Boden		verzinktes Stahlblech		
Luftmenge [m³/h]		10.000				Paneel aussen		verzinkt beschichtet RAL 7035		
Luftgeschw. im Gerätequer. [m/s]		1,5	Klasse		V1	Profile		VZ	vollummantel Farbe RAL 7046	
<u>Gehäusedaten gem. EN 1886 (MB):</u>										
Profil : Hohlkammer-Kunststoffprofil mit Stahlarmierung										
Isolierung : Mineralfaser 100 kg/m³ Raumgewicht vollflächig verklebt, Brandklasse A1 nach DIN4102										
Korrosionsklasse : C4 (lang – 480 h)- bei beschichtet RAL 7035 gem. DIN EN ISO 12944										
Thermische Isolierung : T2 (M) / Thermischer Brückenfaktor : TB1 (M)										
Mechanische Stabilität : D1 (M) / Gehäuse-Leckage : L1 (M)										
Ausdruck der Komponenten immer in Luftrichtung										

Angebot	Nova RLT	lfd. Nr.	100312	Anlage	BG 100, Innen, Li, RT, CO., el	Seite 5 / 8		
Ansaug- / Ausblassektion		5 R	L: 520.5 mm	Geh. Innen	VZ	118 Kg	Delta P	
Revisionstür mit Hebelverschluss								
Entkoppelter Anschlussrahmen		AL	Abmessungen	Breite	1783 mm	Höhe	943 mm	Montiert Ja
Filter		5 R	L: 520.5 mm	Geh. Innen	VZ	130 Kg	Delta P	107 Pa
Hersteller	Volz	Typ	V F7-360		Filterfläche [m²]	15,30		
					Taschenlänge [mm]	360		
Anfangsdruck [Pa]	57			Zellen Stk x Größe HxB [mm]	3 x	592 x	592	
Enddruck [Pa]	157				3 x	287 x	592	
Luftmenge [m³/h]	10.000							
Energieeffizienz-Klasse	E			Jahresenergieverbrauch [kWh/a]	2.010			
Filtermedium	Montiert							
Wenn die Filterdruckdifferenz 100 Pa über dem End-Druck liegt muss gegebenenfalls die Luftmenge reduziert werd dadurch entstehende mechanische Schäden am Filteraufnahmeahmen unterliegen nicht der Gewährleistung								
Filterbedienung	ausbaubar durch Wartungssektion							
Material Filteraufnahmeahmen	VZ							
Filtertaschen mit reinluftseitiger Dichtung								
gem. DIN EN ISO 16890		ePM1 55%		entspricht gem. Messung: ePM1: 55 %		ePM2,5: 70 %		ePM10: 89 %
1 Stk.	Differenzdruckanzeige digital NOVA-P analog 0-10V vorprogrammiert						Montiert	
1 Set	Messstutzen gemäß VDI 6022						Montiert	
Rotationstauscher im Gehäuse		14 R	L: 1414 mm	Geh. Innen	VZ		Delta P	207 Pa

Angebot		Nova RLT		lfd. Nr.		100312		Anlage		BG 100, Innen, Li, RT, CO., el		Seite		6 / 8															
Ventilator, freilaufendes Rad						10 R		L:		1040 mm		Geh. Innen		VZ		301 Kg		Delta P		2 Pa									
Abluft						EC-Motor						E15031		1															
Ventilator						1		St.		EBM-Papst		VBH0500CTTLS		Ansteuerung mit 0 - 10 V Signal															
Luftmenge [m³/h]						10.000						Schutz		IP55															
Externe Press. [Pa]						300						Isolationsklasse		F															
Ext. Druckanteil Saugseite [%]						33						Leistung [kW]		4,150															
Dyn. Pres. [Pa]						87						Drehzahl [1/min]		2.480 bei 10 Volt Steuerspannung															
Tot. Pres. [Pa]						712						Strom [A]		6,30															
Drehzahl [1/min]						2.079 / 2.480						max.		Spannung [V]		3x400 / 50													
														Wirkungsgrad Klasse		IE5													
Ventilator-Systemwirkungsgrad						siehe Kopfdaten																							
stat. Laufradwirkungsgr. des Vent. [%]						73,7																							
Wirkungsgradoptimum [%]						74,8																							
Spez. Ventilatorleist. SFPv [W/(m³/s)]						SFP2 / 868						Max. Ausgangssignal an der Volumenstromanzeige NOVA-V entsprechen einem Volumenstrom von [m³/h]						12000											
Leistungsklasse						P1						Eingabe k-Wert am NOVA-V [5.000Pa]						290											
Lieferklasse						1																							
SFPv-Wert nach EN16798-3																													
Ventilator Oktavband Schallleistung Lw [dB]												Summen-Pegel in																	
Mitten-Frq. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000												dB(A)		Steuerspannung beim Betriebspunkt [V]						8,10									
Ansaug						64,3 75,0 74,6 72,5 70,8 70,3 76,3 70,8 80,1								max. Steuerspannung [V]						10									
Austritt						68,7 76,9 75,9 77,4 78,6 77,0 77,8 72,5 84,2								Wirkleistung elektr. Pm/Pmref [kW]						2,59 / 3,63									
Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166														Wirkdruck [Pa]						1.189									
														Düsenbeiwert je Ventilator						290									
1 Set		Druckentnahmebohrung mit Druckschlauch nach außen geführt																		Montiert									
1 Stk.		Volumenstromanzeige NOVA-V analog 0-10V vorprogrammiert																		Montiert									
		Ventilatorrennwand verzinkt																											
1 Stk.		Klemmkasten für Ventilatoren JB PS A																		Montiert									
		EC-Motor Anschlussbild 21RP4																											
Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.																													
Zugangs-Tür Ventilator werkzeugbetätigt, gem. ISO 12100 kein zusätzlicher Berührungsschutz erforderlich																													
Jalousieklappe						FO						Montiert						Ja											
Lamellen parallel zur langen Seite																													
Angetrieben durch						Stellhebel Auf Bedienseite																							
mit Iso-Abdeckung																													
Luftmenge [m³/h]						10.000		Abmessungen		Breite		1783 mm		Höhe		943 mm													
Luftgeschwindigkeit [m/s]						1,65		Drehmoment je Stellhebel [Nm]		12																			
Ausführung						luftdicht nach DIN 1946						Material Lamellen / Rahmen						AL		/ AL									
						gemäß DIN 1946 Teil 4, mit Zahnradanordnung außerhalb vom Luftstrom																							
Reparaturschalter Kraftstrom																													
Poleanzahl		3		plus 2 Hilfskontakte, 1 Öffner und 1 Schließer																									
Typ		RLT20/3 - ÖS				Schutz				IP65				Leistung [kW]		7,500		Strom [A]		20,00									
Anzahl Reparaturschalter:																													
Schallleistung [dB]												Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166 (De)																	
Mitten-Frq. [Hz]												63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		Summenpegel [dB(A)]	
Ansaug												59,3		70,0		68,6		65,5		62,8		62,3		68,3		62,8		72,3	
Austritt												68,7		76,9		75,9		77,4		78,6		77,0		77,8		72,5		84,2	
Neben Gerät max.												57,4		58,5		55,5		55,7		50,4		45,0		41,1		27,8		56,2	
Hüllfläche gem. DIN EN ISO 3746												59,9		63,1		60,4		58,5		52,0		47,0		45,7		32,3		59,1	

1	Set	Bodenversiegelung	nicht montiert
1	Stk.	Typenschild NOVA	Montiert
1	Set	Set Gehäuseverbindungen innen	nicht montiert
1		Verschließen der Ansaug-/Ausblasöffnungen mit Klebefolie	
1	Set	Hinweisschild für Filterwartung gemäß VDI 6022	

Abmessungen der Liefereinheiten ohne Höhe eventueller Gerätegrundrahmen und ohne überstehende Anbauteile**Es sind die Abmessungen auf der Geräte-Zeichnung zu beachten**Liefereinheiten

	Nr.	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
	1	1974 mm	1134 mm	1041 mm	248 Kg
	2	1974 mm	1134 mm	1040 mm	301 Kg
	3	1974 mm	1134 mm	1041 mm	261 Kg
	4	1974 mm	2268 mm	1414 mm	697 Kg
	5	1974 mm	1134 mm	1694 mm	514 Kg

Angeführte Gewichte sind Leergewichte / Angeführte Fabrikate sind beispielhaft
Betriebsdruck Wasserwärmetauscher aus Cu/Al 16 bar
Verz. entspricht sendzimiervverzinkt / V2A entspricht Werkstoffnummer 1.4301
Die Oberfläche von verzinkten Blechen kann unterschiedliche Strukturen aufweisen. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung von beschichteten Blechen
Vorgenannte Farbangaben unterliegen den üblichen Farbtoleranzen.
Die Berücksichtigung von Grundrahmen / Gerätefüßen ist wegen der besseren Hinterlüftung des Gehäusebodens empfehlenswert
Die Luftaustritts-Daten des Kühlers beziehen sich nicht auf den Geräte-Austritt sondern auf den Zustand der gekühlten Luft direkt hinter dem Kühler.
Bei Geräten für Außenaufstellung ist es erforderlich, die Wannenabläufe und Siphons mit einem Frostschutz auszustatten
Bei bauseitigen internen Verrohrungen im Gerät sind die Gehäusewanddurchführungen eine bauseitige Leistung Verkabelung von einer Liefereinheit zur nächsten Liefereinheit auf der Baustelle sind bauseits umzusetzen
Falls Gehäusewanddurchführungen von NOVA geschuldet sind, sind die Angaben über die Örtlichkeit mit NOVA abzustimmen und mit Rückgabe der freigegebenen Auftragsbestätigung inkl. Datenblätter und Geräteskizzen zu benennen ansonsten kann die Ausführung der Wanddurchführungen nicht mehr durchgeführt werden.
Verbindliche Daten sind erst den Datenblättern und Skizzen der Auftragsbestätigung zu entnehmen
Bezugsgrößen: Luftdichte 1,2 kg/m³, Temperatur 20° C
Als Stand der Technik empfehlen wir die aktuelle RLT-Richtlinie zu beachten
Info im Internet unter www.rlt-geraete.de
Kurzzeichenerklärung der Materialausführung: VZ=verzinkt / VZL=verzinkt lackiert / VZB=verzinkt beschichtet
V2A=Edelstahl Werkstoffnummer 1.4301 / PP=Polypropylen
MB= Modellbox

Genauigkeitsklasse 1:

Volumenstrom +/- 2,5%, Druckerhöhung +/- 2,5%, Antriebsleistung +/- 3%, Wirkungsgrad +/- 2%

Genauigkeitsklasse 2:

Volumenstrom +/- 5%, Druckerhöhung +/- 5%, Antriebsleistung +/- 8%, Wirkungsgrad +/- 5%

Die Messungen für die Genauigkeitsklassen sind Prüfstandsmessungen

Die in den Datenblättern aufgeführten Parameter gelten nur für die angegebenen Luftmengen.

Wird das Gerät mit anderen Luftmengen betrieben, sind Einstellungen und Regel-Sequenzen entsprechend zu ändern.

Zu Ausführungsdetails siehe NOVA Gesamtkatalog Stand 10/2010

Soweit in den technischen Daten zum Ventilator nicht angegeben,

werden die Frequenzumrichter (auch bei Kompaktantrieben) nicht im Werk parametrier.

Hinweis: Bei der angegebenen Nennluftmenge sind Leckagen von Gehäuse und WRG nicht zusätzlich berücksichtigt. Diese sind bereits bei der Planung zu berücksichtigen.

Wir weisen darauf hin, dass Klima- und Lüftungsgeräte dem aktuell gültigen Gebäudeenergiegesetz (GEG) und den mitgeltenden Vorschriften entsprechen müssen (SFP 4 oder besser und Wärmerückgewinnung mind. Klasse H3 bei 4000 m³/h und mehr).

Lieferung ab 1.01.2016 / 1.01.2018 nur noch möglich, wenn die Anforderungen gem. 1253/2014/EU (Erp 2016 / 2018) erfüllt sind, dieses gilt innerhalb der EU

Unterlagen nicht an Dritte weiterleiten

Die Anforderungen aus dem Blitzschutzkonzept an die Elektroinstallation des RLT-Gerätes müssen nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4):2017-02 angegeben werden. Das RLT-Gerät einschließlich der Betriebsmittel muss im Blitzschutzbereich LBZ 0B installiert werden.

Bei Bedarf ist das Zu- und Abluftkanalsystem gebäudeseitig mit luftdichten Klappen auszustatten, um eine Rückströmung feuchter Raumluft bei Anlagenstillstand zu verhindern (Kondensatbildung bei Abkühlung).

Bei Gegenströmern, Kreuzgegenströmern und Wärmerädern sind Leckagen zwischen Zu- & Abluft bzw. Außen- & Fortluft konstruktionsbedingt vorhanden.